

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

---

Wohyń, dnia 07.04.2022 r.

Znak postępowania: **RI.271.1.2022**

**-do wszystkich Wykonawców-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu”.

- A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający:** Gmina Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń, **przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

**Pytania z dnia 30.03.2022 r.:**

1. W projekcie technologicznym opisany jest system ZKC – Zdalna Korekta Ciśnienia, proszę o wskazanie miejsca wraz z ilością tych punktów sieci.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje realizacji powyższego systemu w ramach przedmiotowego postępowania, należy jedynie przewidzieć możliwość rozbudowy systemu sterowania o funkcję ZKC.

2. Czy zamawiający posiada zatwierdzony projekt na rekonstrukcję studni S1 i S2? Czy w przypadku wykonania rekonstrukcji wg opisanego projektu i nie osiągnięcia zakładanej wydajności poprzez kolmatację otoczenia, która dochodzi do około 2 metry od osi studni, Zamawiający zleci jako robota dodatkowa wykonanie drugiej studni? Istnieje też ryzyko rozerwania i zablokowania starego filtra (poprzez korozję), czy w takim przypadku wiercenie drugiej studni będzie traktowane jako robota dodatkowa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zatwierdzonego projektu na rekonstrukcję studni S1 i S2. Z uwagi na lata eksploatacji i obecny stan studni istnieje ryzyko nie osiągnięcia zakładanych rezultatów. W przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji, technologii wykonania, wiercenia nowej studni, zamawiający nie wyklucza robót zamiennych, dodatkowych lub odrębnego zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

---

3. Wg zapisów umowy maksymalny poziom waloryzacji wynosi 2%, przy tak niestabilnej sytuacji jest wielce prawdopodobne znaczne przekroczenie tej wartości, proszę o zmianę zapisu do poziomu 10%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące waloryzacji bez zmian.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nią staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Wójt Gminy Wohyń  
/-/ Tomasz Jurkiewicz  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)