

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wołyń*”, dofinansowane ze środków *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*.

Wołyń, dnia 08.04.2022 r.

Znak postępowania: **RI.271.3.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wołyń”.

- A.** Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Wołyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wołyń, przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

Pytanie z dnia 05.04.2022 r.:

1. W przedmiarze nie znalazłem uwzględnionych drzwi Dz 1 i Dz 2 z wykazu stolarki, czy te drzwi mają być wbudowane jeżeli tak to z czego zrobione i kolor stolarki zewnętrznej i wewnętrznej.

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ w p. 4.2 i Projekcie umowy § 1 p. 2 wskazał: *Z zakresu wyłączona jest przebudowa schodów zewnętrznych (głównych), wymiana drzwi wejściowych (Dz 1 i D1 – drzwi dwuskrzydłowe wskazane na rys. nr 9 Wykaz stolarki w projekcie technicznym) oraz dostawa platformy dla osób niepełnosprawnych.* Natomiast drzwi Dz2 - 2 szt. w kolorze brązowym są w zakresie zamówienia.

Kolor stolarki wewnętrznej - biały.

Na rysunkach nr 2 i nr 3 projektu technicznego termomodernizacji zamiennie wskazano oznaczenie drzwi Dz1 i Dz2.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nią staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Wójt Gminy Wołyń
/-/ Tomasz Jurkiewicz
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)