

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wołyń*”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wołyń, dnia 14.04.2022 r.

Znak postępowania: **RI.271.3.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wołyń**”.

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Wołyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wołyń, przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie.

W opisie technicznym do projektu założono następujące materiały izolacji cieplnej - docieplenie stropodachu wełną mineralną o grubości 10+15cm o współczynniku przewodności cieplnej λ nie wyższym niż 0,038W/(m*K)

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodności cieplnej λ nie wyższym niż 0,031W/(m*K) o grubości 15cm, metodą bezspoinowego systemu ocieplenia (BSO)

- wykonanie docieplenia ścian fundamentowych styrodurem o współczynniku przewodności cieplnej λ nie wyższym niż 0,031W/(m*K) o grubości 10cm

• czy wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów o wyższej wartości λ dostosowując grubość materiału - czyli pozostawiając ten sam współczynnik U dla przegrody, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku materiałów i problemy w ich pozyskaniu o założonych parametrach?

• czy istnieje możliwość zamiany materiału do docieplenia stropodachu z wełny mineralnej na styropian EPS100?

Odpowiedź:

Zmiana grubości materiału dociepleniowego oraz jego współczynnika Lambda jest możliwa, przy zachowaniu identycznego lub lepszego współczynnika U dla przegrody.

Dopuszczalna jest zmiana materiału docieplenia dachu na styropian EPS 100 przy zachowaniu identycznego lub lepszego współczynnika U.

W obu przypadkach, przed zamówieniem materiału należy przedstawić dokumenty określające parametry i odpowiednie obliczenia do akceptacji.

W związku z faktem, iż prace związane z wykonaniem schodów zewnętrznych od strony frontowej oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych zostały już wykonane (wykonano częściowe docieplenie grubościami i materiałami zgodnymi z dokumentacją), ściana od frontu musi być zrealizowana materiałem o grubości zgodnej z projektem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „*Przebudowa ujęcia wody w Wołyniu*”, dofinansowane ze środków *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nią staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Wójt Gminy Wołyń
/-/ Tomasz Jurkiewicz