

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja dróg w Gminie Wołyń”, które jest dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**.

Wołyń, dnia 16.01.2023 r.

Gmina Wołyń
ul. Radzyńska 4
21-310 Wołyń

Znak postępowania: **RI.271.23.2022**


-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Modernizacja dróg w Gminie Wołyń**”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Wołyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wołyń, **przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzieloną odpowiedzią**

Pytanie z dnia 12.01.2023 r.:

W poszczególnych projektach występują przekroje konstrukcyjne zawierające warstwę wiążącą o grubości 2 cm:



Naszym zdaniem osiągnięcie tak małej grubości ze względu na grubość kruszywa w mieszance jest technicznie niemożliwe. Prosimy o przedstawienie rozwiązania konstrukcyjnego możliwego do wykonania.

Odpowiedź:

Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać zgodnie z wymaganiami SST. Zachowanie odpowiedniego uziarnienia mieszanki kruszywa, zagęszczenia i cech geometrycznych (równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne) umożliwia ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości zgodnej z dokumentacją projektową.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Modernizacja dróg w Gminie Wołyń”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.*

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**

Wójt Gminy Wołyń
/-/ Tomasz Jurkiewicz